

П А С П О Р Т
Н А П Е С О К Д Л Я С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х Р А Б О Т

Заключение № 21 «О состоянии измерений в лаборатории,
выданное ФБУ «Челябинский ЦСМ» «15» июля 2022 г.
Действительно до «15» июля 2025 г.

- | | |
|--|---|
| 1 Наименование предприятия-изготовителя и его адрес: | АО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11/47 |
| 2 Наименование карьера, объекта производства работ: | Миасский городской пруд |
| 3 Номер и дата выдачи паспорта: | № 166 от « 15 » апреля 2024г. |
| 4 Номер партии и количество песка: | |
| 5 Класс песка/группа песка | 2/ крупный |
| 6 Модуль крупности песка: | 2,65 |
| 7 Полный остаток на сите № 063: | 51,3 |
| 8 Содержание пылевидных и глинистых частиц: | 2,8 |
| 9 Содержание глины в комках: | отсутствует |
| 10 Насыпная плотность (объёмный вес) песка: | 1,4 т/м ³ |
| 11 Влажность песка: | 5,6 % |
| 12 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке: | 65+15 Бк/кг |
| 13 Содержание вредных компонентов и примесей: | соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 14 Межгосударственный стандарт: | ГОСТ 8736-2014, |

Лаборант строительной лаборатории
АО "Гидромеханизация"

О.Н.Бессонова

